

ΑΠΟΦΑΣΗ 436

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία καταγγέλλει και ζητά την πειθαρχική δίωξη πολιτικού μηχανικού εφαρμόζοντας την 13^η/2013 Πυροσβεστική Διάταξη, η οποία στο Άρθρο 5 Κυρώσεις αναφέρει ότι «η Πυροσβεστική Αρχή, εφόσον κατά τον έκτακτο έλεγχο διαπιστώσει την μη τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας 1) ανακαλεί το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας..... και κινεί τη διαδικασία άσκησης ποινικής δίωξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα, κατά του ιδιοκτήτη – εκμεταλλευτή της επιχείρησης....., 2) διαβιβάζει με έγγραφό της στην οικεία Εισαγγελία αντίγραφο των κατά περίπτωση υπεύθυνων δηλώσεων του Ν.1599/1986 του μελετητή ή του επιβλέποντα μηχανικού προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 1599/1986 «περί ψευδούς Υπεύθυνης Δήλωσης» και κοινοποιεί το Πρακτικό και το αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986 του μελετητή ή του επιβλέποντα μηχανικού στην αρμόδια Αρχή χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.»

Η Π.Υ. στο Πρακτικό Επιτροπής Έκτακτων Ελέγχων αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια αυτοψίας σε επιχείρηση ΚΑΦΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ διαπιστώθηκε ότι «δεν τηρούνται όλα τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη και συγκεκριμένα: α) δεν τοποθετήθηκε το αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης σε υπόγειο και ισόγειο β) διαπιστώθηκε επέκταση στον ισόγειο χώρο περίπου 50τμ. ο οποίος δεν προβλέπεται από την μελέτη».

Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου καταλήγουν στα εξής:

Σε μεταγενέστερο της υπογραφείσας Υπεύθυνης Δήλωσης χρόνο, χωρίς πρότερη ενημέρωση του μηχανικού και με αποκλειστική ευθύνη του ιδιοκτήτη σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωσή του μεταβλήθηκαν τα δεδομένα της Μελέτης Πυρασφαλείας βάσει της οποίας εκδόθηκε Πιστοποιητικό Πυρασφαλείας για την επιχείρηση ΚΑΦΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου αποφασίζουν ομόφωνα την απαλλαγή του Πολιτικού Μηχανικού από την καταγγελία.